

國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第三次擴大月工作會議

二、時間：108 年 10 月 16 日（星期三）上午 10 時 40 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓 2 樓第二會議室

四、主席：顏東勇總務長

紀錄：劉鴻興

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論事項：

1、設計單位報告事項(詳簡報資料)。

- (a) 客席約 382.3 平方(220 位)，滿足餐廳客席規劃使用約 1.2 平方。
- (b) 自助餐廳房約 43.8 坪、櫃位廚房約 7.95 坪、速食廚房約 24.8 坪。
- (c) 地下室垃圾回收區改至靠近入口方便回收車進出。
- (d) 需依法規設置地下一層避難防空空間及停車場，法定車位 76 輛【地下車位 53 輛(含行動不便 2 車位)、地上 5 輛，尚不足 18 輛】，不足由校方額外它處尋找。
- (e) 宿舍單元，電力部份，電燈、電扇、插座、空調皆納入數位計費系統。

2、空間規劃調整(使用單位討論情形)。

(1)總務處

- (a) 宿舍單元房間進出口配置，請設計單位提供立面及意象美觀等示意圖，並提供住宿組清齋樣貌及具美觀的 2 個版本，供下次會議討論。
- (b) 櫃位廚房後側走到取消，地坪高程與 4000T 水塔間採順坡設計，目的加寬宿舍與 4000 噸水塔間之距離。
- (c) 自助餐擺放位置與門口的設置再調整，並考量使用動線(勿打結造成混亂)。
- (d) 餐廳截油槽改一樓戶外設置，並特別注意截油成效，以維護污水管線。
- (e) 電信設備請確認構想書內的設備規格。
- (f) 使用單位之污水系統與校污水管線銜接前須設置污水陰井，以維護污水管線。
- (g) 圖示樓層有種植樹木(存活率低)，設計表示不會種植會放置盆栽。使用單位建議取消，請移除圖示。
- (h) 各系統圖面其冷水系統圖中，雨水回收未提供廁所，提醒設計單位注意本案申請綠建築為銀級、智慧建築為合格級。
- (i) 餐廳於 4000T 水塔邊設置垃圾集中區。
- (j) 地下室垃圾集中室空間，已與事務組確認垃圾車高度 2.6 米，請設計單位注意高程及各管線高度，以利進出安全。

- (k) 請規劃預留太陽能基座及是否加設洗窗機吊掛固定座，於下次會議說明。
- (l) 學生宿舍房間數 600 床，行動不便房間數 6 床，合計床位總數 606 床。
- (m) 請設計單位注意供水水壓力，以維護供水能力。
- (n) 請設計單位注意本案有六大管線，請於下次補齊電力、電信、給水、排水、空調、瓦斯等系統圖。
- (o) 請設計單位檢視各會議紀錄中所須執行項目，請盡速辦理。
- (p) 請確認宿舍單元床位高度與樓層淨高是否足夠。

(2) 住宿組

- (a) 一樓空間可能會改一間為公共廚房(學生用)，於 10 月底左右會確認。
- (b) 有關住宿組申請教育部經費補助，請設計單位參考補助條件協助辦理，如需相關費用於下次會議再討論。
- (c) 有關政策推動興建宿舍補助案，方案所需資料內容明確後，惠請規畫設計單位協助提供相關宿舍興建資料，以利爭取補助經費。

3、重要期程。

經討論，水保於 108.12.15 完成，加強坡審依契約 109.01.11 完成、都審依契約 109.01.11 完成，如須校方協助請盡速回覆。

七、散會：中午 12 時 00 分。