

國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第八次擴大月工作會議

二、時間：109 年 3 月 18 日（星期五）上午 11 時 20 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓第二會議室

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論及決議事項：

1. 設計規劃時程

(1) 109/03/17 第一次結構外審會議，預計於 109/04/01 完成審查作業。

(2) 加強坡審預計 109/03/23 提送，預計於 109/04/22 日完成審查作業。

(3) 預計 109/04/15 上網公開閱覽。

2. 空間規劃討論

(1) 環校道路上宿舍人行步道，請建築師考量整體人行步道需求。

(2) 宿舍單元，馬桶使用單位建議增設蓮蓬頭(便外籍人士及清掃)。

(3) 使用單位建議整棟大樓天花板採工業風設計，請建築師考量美觀設計。

(4) 餐廳店鋪考量蚊蟲，建議有設置紗窗門及風門。

(5) 餐廳店鋪後門側原牆取消，考量斜坡高差加設 1.5 米矮牆，並與水塔棟距 2.75 米。

(6) 整棟大樓(含餐廳)各類警報發報接收單位有駐警隊、生輔組、住宿

組、營繕組(僅消防、電梯)，並設置於宿舍大廳處。

(7) 宿舍單元面積，原面積 16 平方公尺，因出入口門往內移，室內面積改於 15.3 平方公尺。

(8) 宿舍單元網路配置，構想書原規劃 G-PON 架構，設計單位考量經費高。改為依計算機通訊中心提出(參附件)，採 3 樓及 6 樓機房轉接至各服務點。

(9) 機電細部設計圖說 109/03/02 提送，經校方審查未達細部設計圖說資料，已函文退回，請設計單位盡快再次提送。

(10) 結構外審費用 167,173 元(含稅)，決議本項審查規費比照一般規費認定，由本校負擔並由本案行政管理費支應。

(11) 宿舍單元隔間牆隔音效果，現況使用綠建築綠建材為主，請建築師考量，盡可能滿足隔音效果。

七、散會：中午 12 時 20 分

◎ 下次會議：109/04/15(三)10:30，校本部行政大樓 2 樓第二會議室。